

## Emissionsdaten und Verbrennungsbedingungen nach 17. BImSchV (§ 18)

Entsprechend §18 der 17. BImSchV veröffentlichen die Stadtwerke Rosenheim hiermit die Emissionsdaten ihrer Müllverbrennungsanlage.

**Betreiber der Anlage:** Stadtwerke Rosenheim  
**Standort der Anlage:** Bayerstraße 5; 83022 Rosenheim  
**Berichtszeitraum:** 01. Mai 2013 - 31. Mai 2013  
**Rauchgasreinigungseinrichtung:** SNCR-Entstickung, HOK-Stufe, Kalkhydrat und Natriumhydrogenkarbonat - Zugabe / Gewebefilter

### Kontinuierliche Emissionsmessungen / Verbrennungsbedingungen

Schadstoff bzw. Verbrennungsbed.	GW (*) HMW (**) [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N</sub> ]	GW TMW (***) [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N</sub> ]	Monatsmittelwert [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N</sub> ]	Einhaltung der HMW-GW [%]	Einhaltung der TMW-GW [%]
CO	100	50	18,99	99,856	100
Staub	30	10	0,28	100	100
HCl	60	10	6,69	100	100
SO <sub>2</sub>	200	50	12,40	100	100
NO <sub>x</sub>	400	200	147,74	100	100
Hg	0,05	0,03	0,0003	100	100
<hr/>					
NH <sub>3</sub> (Richtwert)	10	-	4,90	97,773	-
<hr/>					
Verbrennungs - temperatur (****)	800°C	-	1164°C	100	100
<hr/>					
Sonderklassierungen					
	RRA bis 150mg	RRA über 150mg	TB 20< 90 %	GW (*) HMW (**) [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N</sub> ]	Monatsmittelwert [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N</sub> ]
CO 10 Norm	-	-	-		
Staub Norm	0	0			
Kessel - O <sub>2</sub>	-	-	-		7,50

Es wurden die validierten Mittelwerte verwendet.

(\*\*) Tagesmittelwert

(\*) Grenzwert

(\*\*) Halbstundenmittelwert

(\*\*\*\*) Zehnminutenmittelwert